

P APPARATER, LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT
PD BRUNNAR O D I MARK
PDF AVSKILJNINGSBRUNNAR
PDF. 3 Fettavskiljare

Beteckning.....

Prefabricerad självförankrad fettavskiljare, tillverkad av PEHD med gummitätningar av NBR och SBR. Betäckningar, i segjärn EN-GJS 500-7, ska vara flytande och klara klass D400 enligt SS-EN 124. Lock förses med text "Avskiljare"

ACO Nordic:s typ **LIPUMAX P-B NS 4**

Lagringsvolym fett 270 l.

Lagringsvolym slam 460 l.

Totalvätskevolym: 930 l.

A-mått/art: A1 = 760-1560mm / 3203.80.21

A2 = 760-1765mm / 3203.80.31

Lipumax P-B skall levereras komplett med integrerat slamfång, anslutning för ventilation, nedstignings-/inspektions- och tömningshals samt lyft- och förankringsöglor.

Lipumax P-B skall vara CE-märkt gentemot SS-EN 1825-1 och uppfylla alla krav avseende flödestest, hållfastighet, kemisk resistens, märkning och täthet.

Lipumax P-B uppfyller alla krav enligt SS-EN 476 för tillgänglighet och nedstigning.

Tillbehör

- Avskiljaren förses med ACO PROCURAT T5-1, automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt fettskikt. Art: 191101
- Avskiljaren levereras med ACO PROTIGHT tätningsspaket för kabelgenomföring. Art:191180
- Efter avskiljaren monteras provtagningsbrunn ACO PROWELL PE 153/110-160 komplett med teleskopisk hals med betäckning som är låsbar och körbar enligt klass D400 belastning. Art: 418525.1
- Med betäckningen levereras ACO Öppningsverktyg för betäckning. Art: 850000000
- Avskiljaren förses med låsbultar & låsverktyg. Art: 850000001 & 850000002
- Avskiljaren förses med ACO OZONE, ventilationsluftrenare komplett med pump art:199280
- Vid placering i körbar yta för belastningsklass D400 kan ACO PREFAB belastningsskydd användas. Art: 710521
- Kringarbeten: Avskiljaren installeras enligt ACO Normc:s anvisningar
- Alternativ: Avskiljaren förses med platsgjutna belastningsskydd vid förläggning i trafikerad yta.